

По представлению прокуратуры «Об устранении требований законодательства о противодействии терроризму, о пожарной безопасности от 28.03.2016года №2-1-2016 выполнено следующее:

- В 1 корпусе по адресу: г. Борисоглебск, ул. Советская, д. 15, запорное устройство двери на пути эвакуации (второй эвакуационный выход 1 корпуса) обеспечивает возможность свободного его открывания изнутри без ключа (п.35 ППР в РФ;
- внутренняя дверь основного эвакуационного выхода открывается по направлению выхода из здания;
- Во 2 корпусе по адресу: г. Борисоглебск, ул. Дубровинская, 81, на 1 этаже у эвакуационного выхода все светильники оборудованы колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника
- в помещении столовой автоматическая пожарная сигнализация находится в исправном состоянии, произведена модернизация автоматической пожарной сигнализации с заменой датчиков и проводки;
- В общежитии по адресу: г. Борисоглебск, ул. Юбилейная, 65-6,
- на 1 этаже здания у эвакуационного выхода светильник оборудован колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника
- в помещениях 4 этажа установлена система автоматической пожарной сигнализации
- в помещениях 4 этажа установлена система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара 3~го типа
- помещения 4 этажа не обеспечены огнетушителями по нормам